



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Верхне-Донское управление Ростехнадзора  
4й-Трудовой пер, д. 7, Курск, 305040, Телефон: (4712)58-02-71, Факс: (4712) 50-00-69,  
E-mail: [vdon@gosnadzor.ru](mailto:vdon@gosnadzor.ru), [k1\\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru](mailto:k1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru)

305000 г. Курск, ул.  
Луначарского, 6

*(место составления акта)*

“ 21 ” февраля 20 17 г.  
15 час. 00 мин.

*(дата составления акта и время)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ К4/504-643

По адресу/адресам: 305000 г. Курск, ул. Луначарского, 6  
*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения и.о заместителя руководителя Верхне-Донского управления  
Ростехнадзора Рукавицын Д.В. от 01.02.2017 года № К4/504-643

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена \_\_\_\_\_ плановая выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
*(плановая/внеплановая, документарная/выездная) : -*

Областного бюджетного учреждения культуры Курский областной краеведческий музей (ОБУК  
Курский областной краеведческий музей) с 09 час. 00 мин. 15.02.2017 года до 15 час. 00 мин.  
21.02.2017 года

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/25 часов

*(рабочих дней/часов)*

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологичес -  
кому, технологическому и атомному надзору

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

*(заполняется при проведении выездной проверки)*

Директор ОБУК Курский областного краеведческого  
музея Лотапова И.В.

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

09.02.2017 г. 09 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лица, проводившее проверку:

Громашев Сергей Владимирович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС;

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали:

Зам. по АХЧ – Кикин Виктор Владимирович.

Инженер по ОТ и ТБ – Ковалевич Виктор Анатольевич.

Инженер-электрик (ответственный за эл. хозяйство) – Печейкин С.В.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

На балансе ОБУК Курский областной краеведческий музей имеются осветительные и розеточные группы, а так же ВРУ и ЩО.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП) утверждённым приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 12 декабря 2013 г. №30593, Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №261, а именно:

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года N 6) п. 2.7.15.	Директор – Лоташова И.В.
2	Инструкция о порядке и хранения и выдачи ключей от распр. щитов от 11.01.2016 г. содержит ссылку на утратившие силу Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Директор – Лоташова И.В.
3	Программа инструкции по электробезопасности для присвоения I гр. по электробезопасности от 15.07.2016 г. в п.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Директор – Лоташова



	1.1 содержит ссылку на утратившие силу Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.		И.В.
4	Заместитель ответственного за электрохозяйство назначен из числа оперативно-ремонтного персонала с III гр. по эл. безопасности.	ПТЭЭП п. 1.2.2. и 1.2.7.	ОБУК Курский областной краеведческий музей
5	Отсутствует ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.2. п. 1.2.3 и п. 1.2.7.	ОБУК Курский областной краеведческий музей
6	Отсутствуют инструкции по пожарной безопасности, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Директор – Лоташова И.В.
7	Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.8.1. и ПТЭЭП п.1.8.7.	Директор – Лоташова И.В.
8	У структурных подразделений отсутствуют: - работники которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего;	ПТЭЭП п.1.8.2.	Директор – Лоташова И.В.
9	Отсутствует график визуального осмотра видимой части заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.9	Директор – Лоташова И.В.
10	Отсутствуют программы противопожарных и противоаварийных тренировок для оперативно-ремонтного персонала.	ПТЭЭП п. 1.4.5.2	Директор – Лоташова И.В.
11	Отсутствуют лица ответственные за состояние электротехнических средств.	ИП и СЗ п.1.4.3.	Директор – Лоташова И.В.
12	Отсутствуют паспорта на все заземляющие устройства.	ПТЭЭП п. 2.7.15	Директор – Лоташова И.В.
13	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.9	Директор – Лоташова И.В.
14	Отсутствуют лица ответственные за состояние электротехнических средств.	ИП и СЗ п.1.4.3.	Директор – Лоташова И.В.
15	Перечень в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.	ПОТЭУ п.8.4	Директор – Лоташова И.В.
16	Отсутствуют программы для проведения стажировки.	ПТЭЭП п.1.4.9	Директор – Лоташова И.В.
17	Отсутствует график по частичному вскрытию грунта ЗУ.	ПТЭЭП п. 2.7.10.	Директор – Лоташова И.В.
18	На коммутационных аппаратах отсутствуют надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены.	ПТЭЭП п. 2.2.14.	Директор – Лоташова И.В.
19	Отсутствует график ППР для очистки светильников, осмотр и ремонт сети электрического освещения.	ПТЭЭП п. 2.2.12.	Директор – Лоташова И.В.
<b>Литературный музей (ул.Садовая, 21)</b>			
20	Отсутствуют наименование щита, номера, знаки безопасности, однолинейные схемы и наименование отходящих линий.	ПТЭЭП п. 2.12.5.	Директор – Лоташова И.В.
<b>Курский областной планетарий (ул. Сонина,6)</b>			
21	Отсутствуют наименование щита, номера, знаки безопасности, однолинейные схемы и наименование отходящих линий.	ПТЭЭП п. 2.12.5.	Директор – Лоташова И.В.
<b>КПЦФ (Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Советская, 32)</b>			
22	Отсутствуют наименование щита, номера, знаки безопасности, однолинейные схемы и наименование отходящих линий.	ПТЭЭП п. 2.12.5.	Директор – Лоташова И.В.
23	Отсутствует технический паспорт ВЛ.	ПТЭЭП п. 1.8.1.	Директор – Лоташова И.В.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


не выявлены

Не выполнен следующий пункт предписания:

не требуется


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № К4/504-643 от 21.02.2017 года

Подписи лиц, проводивших проверку


  
Громашев Сергей Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


Директор ОБУК Курский областного краеведческого музея Лотапова И.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” февраля 2017 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)